

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийске

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №17 муниципального
образования город Новороссийск
353906, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Менжинского, д.52.

ПРЕДПИСАНИЕ № 37 п-23-2022
об устранении выявленных нарушений

«22» марта 2022г.

г. Новороссийск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийске, Зуб Еленой Владимировной, в ходе проведения выездной плановой проверки 22.03.2022г. в соответствии с решением №40 ВП р-23-2022 от 04.03.2022г. во исполнении ВЦП 02 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №17 муниципального образования город Новороссийск, 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Менжинского, д.52. ОГРН 1022302377558, ИНН 2315078237 выявлены следующие нарушения санитарного законодательства: ст.11, п.1.ст.28. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": п.п. 2.6.1, 3.4.13. – при вход в блок начальных классов на первом этаже умывальная раковина не обеспечена горячим водоснабжением; п.3.5.15 – в кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером не оборудованы местным искусственным освещением; п.2.7.4 – в буфете-раздаточной газовая плита не обеспечена местной системой вентиляции; п.2.8.10. – в кабинете №9, актовом зале имеются перегоревшие лампы; п.2.8.5. и раздел V, п.144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 – измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете №16 (информатики) менее 300 люкс, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний №1.952 от 14.03.2022г. и экспертным заключением №1714/28 от 17.03.2022г. НФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

На основании ч.1, п. 1 ст. 17 Федерального закона РФ от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 ФЗ-№52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.11, п.1. ст.28. ФЗ-№52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999г, п.2.6.1, п.3.4.13, п.3.5.15, п.2.7.4, п.2.8.10, п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения», раздел V, п.144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Срок: до 01.08.2022г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 02.08.2022г. по адресу: г. Новороссийск, ул. Видова,170

Ответственным за выполнение данного предписания является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная школа №17 муниципального образования город Новороссийск, 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Менжинского, д.52.

Настоящее предписание в соответствии со ст. 11 ФЗ-№52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» имеет обязательную силу.

Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист- эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городе Новороссийске



Е.В. Зуб

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден:

«22» 03 2022 г. директор МБОУ СОШ №17 Колосовская Л.В. Колосов
(должность, ФИО, подпись)